

Администрация Надтеречного муниципального района Чеченской Республики
Муниципальное учреждение
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
НАДТЕРЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
(МУ «НАДТЕРЕЧНЫЙ РОО»)

Ша-шена урхалла деш йолу хьукумат
«НАДТЕРЕЧНИ ША-ШЕНА УРХАЛЛА ДЕЧУ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИН ДЕШАРАН ДАКЪА»
(МУ «НАДТЕРЕЧНИ РОО»)

П Р И К А З

24.03. 2022 г.

№ 84

с.п. Знаменское

**Об утверждении аналитической
справки по итогам проверки
соблюдения требований и норм
противопожарной безопасности
в общеобразовательных учреждениях**

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности участников системы образования района **приказываю:**

1. Утвердить аналитическую справку по итогам проверки соблюдения требований и норм противопожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях района согласно приложению (далее аналитическая справка).
2. Разместить аналитическую справку на официальном сайте МУ «Отдел образования администрации Надтеречного муниципального района».
3. Ознакомить руководителей общеобразовательных учреждений с результатами и рекомендациями аналитической справки.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Яхьяеву Р.А.

Начальник



Р.У.Зуруев

Отм: 24.03.2022

Справка

по мониторингу противопожарной безопасности в образовательных учреждениях Надтеречного муниципального района.

Работа по обеспечению противопожарной безопасности в школах ведется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390. Для обеспечения пожарной безопасности, в школах проведены организационные меры, изданы приказы: - «О назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность» - «Об организации пожарной безопасности» - «О создании комиссии по пожарной безопасности»);

Инструкции о мерах пожарной безопасности в школах, разработаны на основе Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания.

. На каждом этаже, размещены планы эвакуации в случае возникновения пожара или возникновения ЧС. Они содержат текстовую часть, пути и направления эвакуации, места расположения первичных средств пожаротушения. Планы утверждены директорами школ и размещены на видном месте.

Первичными средствами пожаротушения согласно нормам, оборудованы кабинеты химии, физики, биологии, информатики, библиотеки и помещения столовых. В настоящее время в помещениях школ установлено 359 огнетушителей. Места нахождения огнетушителей обозначены спец. знаком, все огнетушители пронумерованы и зарегистрированы в «Журнале учета первичных средств пожаротушения». Заправка осуществляется в соответствии с графиком. Проведена замена огнетушителей по истечению сроков. В настоящий момент огнетушители находятся в исправном состоянии, давление соответствует рабочему, видимые механические повреждения и вмятины на корпусах отсутствуют.

Здания школ оборудованы системой пожарной сигнализации, выполненной на базе ПКП «Гранит», с выводом информации на пульт ПЧ 26. Системы сигнализации всех проверенных школ находятся в работоспособном состоянии. Регламентное техническое обслуживание проводится ежеквартально, согласно составленным договорам. На территории школ находятся пожарные водоемы, при выпадении осадков регулярно производится очистка от снега места забора воды.

С сотрудниками школ проводятся инструктажи по правилам ПБ с регистрацией в «Журнале регистрации проведения инструктажей». На период проведения праздников с сотрудниками и обучающимися школ проводится целевой инструктаж.

С целью обучения учащихся и сотрудников, в учебную четверть, в соответствии с графиком проводятся учебно-тренировочные занятия по эвакуации из здания школы.

Перед проведением массовых мероприятий (1 сентября, День народного единства, Новогодние праздники и пр.) проводятся комиссионные проверки с участием представителей органов Госпожнадзора, противопожарного состояния школы с составлением соответствующего акта. В фойе школ первого этажа находятся стенды по противопожарной безопасности.

Аттестацию по ПТМ прошли все сотрудники, ответственные за пожарную безопасность школ.

Однако требуется обновить оборудование пожарной безопасности в МБОУ «СОШ№1 с.п.Гвардейское», МБОУ «СОШ№2» с.п.Надтеречное». Заправить 3 огнетушителя в МБОУ «СОШ№1 с.п.Горагорское», 4 огнетушителя в МБОУ «СОШ с.п.Комарово».

Необходимо приобретение пожарного водоема в МБОУ «СОШ№1 с.п.Верхний-Наур».

Все выявленные мелкие недостатки в ходе проверки немедленно устранялись.

Обеспечение электробезопасности;

Все электрощитовые в школах закрыты на замки, применение электронагревательных приборов запрещено. С сотрудниками проводятся инструктажи по 1 группе электробезопасности.

Рекомендации

Всем учителям и классным руководителям 1-11 классов продолжить работу по предупреждению терроризма и противопожарной безопасности в школах.

Ведущий специалист



А.Т. Магомадов